

Asunto: Reforzado de anclaxes do alumeado de Nadal na rua Príncipe.
Realizado de 22 horas do día 5 de decembro hasta as 7 horas do día 6 de decembro de 2008.

- En las farolas se ha colocado un tirante desde las estructuras metálicas de los soportes al anclaje nuevo en la pared.
- En los puntos de sujeción a la cartelera, y elementos como balconada se ha puesto un tirante desde las estructuras metálicas de los soportes al anclaje nuevo en la pared.
- En el punto situado en la junta de mortero se ha puesto un tirante desde la estructura metálica al soporte nuevo en la piedra.
- En los elementos de nueva sujeción que están en chapa de piedra se han colocado otros refuerzos con unos tirantes.

Adjuntamos fotografías para la comprobación de lo anteriormente citado.

GEDEMON, S.L.
C.I.F. B-136.820.330
Telf. 986 22 24 50 Fax: 986 43 23 07
• Movil: 609 88 45 43
Areal, 88 - 36201 VIGO